

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5  
ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА**

693000, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, Курильская, 54  
тел.:(4242) 430512, 431007 т/факс: (4242) 430512,431007

**ПРИКАЗ**

№186/1-П от 31 августа 2017 года

**Об обеспечении  
пожарной безопасности**

В целях улучшения работы по пожарной безопасности







**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Назначить ответственными за пожарную безопасность зам. директора по АХЧ Покивайлову В.П.
2. Отв. за пожарную безопасность Покивайловой В.П. провести следующие мероприятия: вывесить в канцелярии, учительской, мастерских, кабинетах: физики, химии таблички с номером телефона 01 вызова пожарной охраны и Памятку «Порядок действий при пожаре».
3. Немедленно сообщить о случившемся пожарной охране по телефону 01. Назвать адрес учреждения, место пожара, свою фамилию.
4. Сообщить о случившемся руководителю учреждения.
5. Принять меры по эвакуации учащихся и сотрудников.
6. Тушить пожар имеющимися средствами.
  - проверять состояние подвального помещения, не допускать складирования в подвале никаких горючих веществ.
  - содержать постоянно свободными основные и запасные выходы из помещения. Хранить ключи от запасных выходов в специальном шкафу в помещении канцелярии, а также обеспечить ключами технических работников 1 этажа.
  - принять меры к недопущению сжиганию мусора в бочках – контейнерах на территории учреждения.
  - организовать пропитку штор актового зала и занавесей сцены специальным огнезащитным составом, что разрешит проведение в актовом зале массовых мероприятий с детьми.
  - проверить чердачные помещения и закрыть входные люки на чердак замками. Иметь на дверях люков указания о месте хранения ключей.
  - вывесить на каждом этаже по 2 схемы (по одной у каждого выхода) эвакуации детей в случае возникновения пожара.



- обеспечить надлежащее содержание подъездных путей к зданию учреждения.
  - иметь запас 5 электро-фонарей на случай отключения электроэнергии
3. В случае отсутствия в учреждении директора о ответственного за пожарную безопасность в момент возникновения пожара возложить ответственность дежурного администратора:
- оповестить о пожаре пожарную охрану по телефону 01.
  - организовать эвакуацию детей и сотрудников.
  - при необходимости отключить электроэнергию.
  - осуществить руководство по тушению пожара имеющимися средствами.
  - принять меры к эвакуации документов и материальных ценностей.
  - организовать встречу пожарной команды для указания кратчайших путей подъезда к зданию.
4. Ответственность за соблюдение пожарной безопасности во время проведения массовых мероприятий, утренников, вечеров, дискотек возложить на ответственного за проведение мероприятия.
5. Назначить ответственными за эвакуацию в случае возникновения пожара следующих сотрудников;
- 3 этаж - зам. директора по УВР Т.Н. Уза, Комзакова Н.О., Михеева Р.Р.
- 2 этаж - зам. директора по УВР Н.Г. Кузьминых, Кравченко А.Ю., Фомичева Е.В.
- 1 этаж - зам. директора по УВР Е.А. Чубарова, Барыбина Л.Н., Василенко Т.Г., Ларькина Е.В.
- Возложить ответственность за эвакуацию учащихся из здания школы в случае возникновения пожара на учителя, ведущего урок, или воспитателя группы продленного дня.
7. Ответственному за пожарную безопасность провести в течение года три занятия с лицами, ответственными за эвакуацию детей на этажах.
8. Классным руководителям всех классов внести в план воспитательной работы беседы с учащимися о противопожарной безопасности.
9. Учителю ОБЖ особое внимание вопросам поведения учащихся в случае возникновения пожара.
10. Два раза в течение года (сентябрь, декабрь) на совещаниях при директоре рассмотреть вопросы состояния пожарной безопасности в учреждении.
11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ СОШ №5  С.Е. Жуковская

С приказом ознакомлены:

Т.Н. Уза   
 Н.Г. Кузьминых   
 В.П. Покивайлова   
 Е.А. Чубарова   
 Комзакова Н.О.   
 Михеева Р.Р. 



Василенко Т.Г.   
 Ларькина Е.В.   
 Кравченко А.Ю.  
 Фомичева Е.В.  
 Барыбина Л.Н. 